Ämne	Enhet	Gränsvärde enligt livsmedelsverket	Björköby	Bäckaby	Farstorp	Hjälmseryd	Sävsjö/ Hultagård	Hultanäs	Hultsjö	Korsberga	Kvillsfors	Landsbro/ Nävelsjö	Nye	Näshult	Pauliström	Ramkvilla	Rörvik	tlanda/Ske	Skirö	Stenberga	Stockaryd	Sävsjö	Vetlanda/ Ekenässjön/ Myresjö/ Holsby/Sjunnen	Vrigstad
Färg	**mg/l Pt**	**30**	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	10	5	<5	<5
Turbiditet (grumlighet)	**FNU**	**1,5**	0,26	<0,10	<0,10	<0,1	0,24	0,28	<0,1	0,31	0,15	0,1	<0,1	<0,1	0,33	<0,1	0,16	<0,1	0,12	0,16	0,19	0,2	<0,1	<0,1
Lukt		**Svag**	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Kemisk syreförbrukning (CODMn)	**mg/l**	**4**	<1	1,4	<1	0,78	1,6	1,3	0,54	0,7	0,65	0,83	0,6	1,3	2,2	0,55	1,3	1,6	1,7	0,67	2,4	1,2	1,6	<0,5
Konduktivitet	**mS/m**	**250**	22	19	32	32	16	32	29	17	30	31	26	36	26	17	19	21	20	33	24	17	21	24
pH		**6,5-9,5**	7,8	7,9	7,8	8,1	8	7,8	8,3	8,0	8,3	8,3	8,1	8,3	8,1	8,2	8,2	8,4	7,9	7,7	8,4	8,2	8,4	8,2
Alkalinitet, HCO3	**mg/l**		110	88	120	110	59	150	120	77	66	110	130	120	77	68	57	58	73	140	84	57	58	95
Aggressiv kolsyra	**mg/l**		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hårdhet, Ca+Mg	**°dH**		2,5	4,6	5,8	2,4	1,5	7,7	4,7	1,9	3	4,8	<0,2	6,4	4	1,6	2,7	2,5	1,8	7,2	2,1	1,4	2,5	2,2
Kalcium, Ca	**mg/l**	**100**	14	29	26	11	7,1	44	19	9,4	14	22	<0,05	30	25	7,9	17	14	8,3	37	12	6	14	10
Magnesium, Mg	**mg/l**	**30**	2,3	2,4	10	3,9	2,3	6,8	8,9	2,4	4,4	7,5	<0,1	9,6	2,1	2,3	1,6	2,3	2,7	9,1	2	2,4	2,3	3,4
Natrium, Na	**mg/l**	**100**	32	6,2	20	47	22	12	26	23	36	25	60	24	22	26	15	22	28	13	32	23	22	35
Kalium, K	**mg/l**		<2	<2	2	2	2	3	2	1	1	3	<0,5	2	1	0,7	1	2	2	2	2	1	2	1
Järn, Fe	**mg/l**	**0,20**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	<0,05
Mangan, Mn	**mg/l**	**0,05**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Ammonium, NH4	**mg/l**	**0,50**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Nitrit, NO2	**mg/l**		<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	0,009	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004
Nitrat, NO3	**mg/l**	**20**	6,6	5,3	3,7	3,1	<0,3	0,66	19	2,2	3,4	19	3,6	38	1,7	3,3	<0,3	2,4	0,53	2,8	<0,3	<0,3	2,4	12
Fluorid, F	**mg/l**		0,12	0,14	1,2	0,1	0,054	0,74	0,14	0,094	0,12	0,16	0,72	0,53	0,13	0,069	<0,05	0,08	0,11	1	<0,05	<0,05	0,08	0,1
Klorid, Cl	**mg/l**	**100**	7,2	8,5	26	37	15	14	11	8,2	48	13	8,1	22	33	11	21	23	17	20	25	15	23	11
Sulfat, SO4	**mg/l**	**100**	6,5	5	16	8	6,5	14	9,6	7,3	8,4	20	8,8	14	13	8,1	6,7	13	12	9,2	6,2	6,2	13	13
Radon	**Bq/l**	**100**	19	10	86	-	-	16	-	36	58	44	86	65	-	21	-	22	-	84	-	-	22	-
Antal mikroorganismer vid 22°C	**st/ml**	**100**	<1	<1	<1	21	1	<1	<1	5	1	23	<1	<1	1	2	1	1	1	<1	3	2	1	<1
Antal långsamväxande bakterier	**st/ml**	**5000**	<10	10	10	450	30	<10	10	10	<10	23	280	<10	<10	<10	120	<10	20	<10	70	<10	<10	20
Koliforma bakterier vid 35 °C	**st/100ml**	**1**	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
E coli	**st/100ml**	**1**	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1